

# АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2023 г.

Садоводческое Некоммерческое Товарищество "Марусино", именуемое в дальнейшем  
(полное наименование организации к сетям которой осуществляется присоединение)

СНТ "Марусино",  
(сокращенное наименование организации к сетям которой осуществляется присоединение)

в лице Председателя Романова Алексея Викторовича,  
(Ф.И.О. лица - представителя организации)

действующего на основании Устава,  
(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О. заявителя - физического лица)

именуемый в дальнейшем \_\_\_\_\_,  
(сокращенное Ф.И.О. заявителя)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Романов Алексей Викторович,  
(лицо, проводившее проверку выполнения технических условий)

проведена проверка выполнения \_\_\_\_\_  
(лицо, в отношении мероприятий которого проводилась проверка выполнения технических условий (заявитель))

технических условий от \_\_\_\_\_ к договору о

технологическом присоединении от --- № ---- на

технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств:

\_\_\_\_\_ (наименование энергопринимающих устройств, адрес)

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение п.№10 ТУ № от \_\_\_\_\_  
(перечень требований, пунктов технических условий)

3. Характеристики присоединения по техническим условиям:

максимальная мощность без учета ранее присоединенной (существующей)  
максимальной мощности **10** кВт;

максимальная мощность с учетом ранее присоединенной (существующей)  
максимальной мощности **10** кВт.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Категория надежности электроснабжения
Ближайшая к границам участка опора б/н ВЛ-0,4 кВ от ТП-193	ПС 500 РУ- 10 кВ РТП 17 (ПАО "МОЭСК") ТП-163 ЛЭП-10 кВ, КТП 193, ВЛ – 0,4 кВ до абонента	Контактные соединения ответвления к щиту учета и проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП-193 на ближайшей к границе участка заявителя опоре	0,4	10	3

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий: технические условия, паспорт на прибор учета

(указываются перечень и реквизиты документов, представленных заявителем в целях подтверждения выполнения технических условий)

5. В ходе проверки произведен осмотр (обследование) электроустановок, составлен акт осмотра (обследования) следующих электроустановок:

\_\_\_\_\_ (указываются реквизиты акта осмотра (обследования) электроустановок)

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), выполнены.

Подписи сторон:

Заявитель:

Председатель СНТ «Марусино»  
(должность)

/Романов Алексей Викторович

Подпись (Ф.И.О.)

Подпись (Ф.И.О.)